

АКТ

о результатах контроля за соблюдением ООО «Союз» условий Концессионного соглашения от 23.07.2018, за 2018 год, в отношении объектов водоснабжения Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области, находящихся в муниципальной собственности администрации Прокопьевского сельского поселения.

с. Прокопье

«28» августа 2019 г.

14-00.

В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 29.12.2004 №292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», руководствуясь разделом 9 концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Прокопьевского сельского поселения от 23.07.2018,

проведена проверка в отношении Концессионера - ООО «Союз» - по соблюдению обязательств по осуществлению деятельности, выполнению заданий и мероприятий, достижению плановых показателей деятельности, определенных концессионным соглашением.

Проверка проводилась комиссией, возглавляемой председателем комиссии, главой Прокопьевского сельского поселения Н.Л.Ситниковой, в присутствии заместителя председателя комиссии, специалистом администрации Н.М.Шерстенниковой и секретаря комиссии, бухгалтера-финансиста администрации И.С.Ганичевой. В присутствии директора ООО «Союз» - Манина Владимира Николаевича.

Членами комиссии осуществлены следующие контрольные мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения:
 - Скважина № 2384-сооружение, назначение: коммунальное хозяйство, адрес объекта: Кировская область, Белохолуницкий район, с.Прокопье, ул. Дорожная, 1968 года. Глубина 110м., площадь 5,7 кв.м.
 - Скважина № 3151-сооружение, назначение: коммунальное хозяйство, адрес объекта: Кировская область, Белохолуницкий район, с.Прокопье, 1970 года. Площадь 8,2 кв.м.
 - Скважина № 4133-сооружение, назначение: коммунальное хозяйство, адрес объекта: Кировская область, Белохолуницкий район, д.Стариковцы, 1973 года. Площадь 10,3 кв.м.
 - водопроводные сети, адрес объекта: Кировская область, Белохолуницкий район, с.Прокопье, 1968 года, протяженностью 3,4 км.
 - водопроводные сети, адрес объекта: Кировская область, Белохолуницкий район, д.Стариковцы, 1973 года, протяженностью 2,0 км.

Установлено:

- а) объекты находятся в удовлетворительном состоянии, используются по назначению и с целями, определенными концессионным соглашением, третьим лицам в пользование не переданы;
- б) в нарушении пункта 4.1.1 концессионного соглашения работы по постановке водопроводных сетей на государственный кадастровый учет с последующее регистрацией права собственности за Концедентом не проведены;

в) мероприятия по замене трубопровода водопроводной сети 200 м запланированы на 2024 год, поэтому не проведены.

Каких-либо дополнительных мероприятий в отношении объектов водоснабжения в период с 27.07.2018 по настоящее время не проводилось.

2. Рассмотрена документация ООО «Союз» по достижению плановых значений показателей деятельности, приложение №5 к концессионному соглашению

(см. приложение №5)

с. Прокопье

наименование показателей	план	факт	примечание
-количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей	0	0	достигнут
-количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на скважине на 1 куб./час установленной мощности	0	0	Достигнут
-удельный расход электрической энергии на 1 куб.м воды.	2,22	2,22	Достигнут
-потери воды	0	0	Достигнут
-Цена на электрическую энергию с НДС	8,17	8,17	Достигнут
-Индекс цены на электрическую энерг.	105,00	105,00	Достигнут
-Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций	0,56	0,56	Достигнут
-Предельный рост необходимой валовой выручки арендатора	104,00	104,00	достигнут

д. Стариковцы


Наименование показателей	план	факт	примечание
-количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей	0	0	достигнут
-количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на скважине на 1 куб./час установленной мощности	0	0	Достигнут
-удельный расход электрической энергии на 1 куб.м воды.	1,11	1,11	Достигнут
-потери воды	0,00	0,00	Достигнут
-Цена на электрическую энергию с НДС	8,17	8,17	Достигнут
-Индекс цены на электрическую энерг.	105,00	105,00	Достигнут
-Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций	0,14	0,14	Достигнут
-Предельный рост необходимой валовой выручки арендатора	104,00	104,00	достигнут

Заключение членов комиссии:

1. ООО «Союз» необходимо в срок до 01.01.2020 провести работы по поставке незарегистрированных водопроводных сетей на кадастровый учет, зарегистрировать право муниципальной собственности и зарегистрировать обременение Концессионера на переданное муниципальное имущество

Комиссия:

Председатель комиссии,


Глава Прокопьевского сельского поселения  Н.Л. Ситникова

Заместитель председателя комиссии,

Специалист администрации  Н.М. Шерстенникова

Бухгалтер-финансист администрации,

Секретарь комиссии  И.С. Ганичева

Директор ООО «Союз»  В.Н.Манин